



Приложение
к постановлению
Администрации города Тулы
№ 1995 от 26.06.2020

Администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2020 № 1995

Нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения поселения городского округа муниципального образования город Тула (технологическая зона очистные сооружения канализации города Тулы).

Об установлении нормативов состава сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения поселения городского округа муниципального образования город Тула (технологическая зона – очистные сооружения канализации города Тулы)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойства сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Тула:

1. Установить нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения поселения городского округа муниципального образования город Тула (технологическая зона - очистные сооружения канализации города Тулы) (приложение).

2. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.npacity.tula.ru> и на информационных стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула, а также разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

№ п/п	Наименование вещества	Утверждаемые Н _г для ЦСВГО, мг/дм ³
1	2	3
1	Взвешенные вещества	300,000
2	БПКп	83,774
3	Сухой остаток	1150,221
4	Хлорид-ион	152,853
5	Сульфат-ион	170,038
6	Фосфаты (по фосфору)	0,944
7	Аммоний-ион	10,905
8	Нитрат-ион	не устанавливаются
9	Нитрит-ион	не устанавливаются
10	Нефтепродукты	0,788
11	Железо	1,269
12	АПАВ	1,114
13	Медь	0,011
14	Марганец	0,126
15	Цинк	0,101
16	Никель	0,035
17	Хром (III)	0,000
18	Хром (VI)	0,000
19	Аллюминий	0,000
20	Кадмий	0,000
21	Кобальт	0,000
22	Магний	0,000

Глава администрации
города Тулы



Д.В. Миляев

003534

